ВЗ-630
ФП-110

РГП.2-110.III

ЗНОГ-110III

РГП.1а-110III

ТОГФ-110III

ВГТ-110III-40/2000

ОПН-110

ТДНГ-40500/110

ОПНН-110
ЗОН-110Б

РБА-6/1000

TV-2

VF12-M

ТС-160/6-У3

НАМИ 10-95

РТСТ-6-1600-У3



207	208	209	210	210А
Шинный мост реактора-2	Резерв	Ф2 ПС-15	Ф2 Турбокомпрес сорная	Кабельная сборка

107	108	109	110	110А
Шинный мост реактора-1	Резерв	Ф1 ПС-15	Ф1 Турбокомпрес сорная	Кабельная сборка

206	205	204		203	202	201
Ф1 Блюминг	Ввод-2	ТН-2	Реактор-2 6кВ	Раз-ль реактора-2	ТСН 2 100кВА	СВ-6 1-2с.

106	105	104	103		102	101
СР-6 1-2с.	Ф2 Блюминг	ТН-1	ТСН 1 100кВА	Реактор-1 6кВ	Раз-ль реактора-1	Ввод-1

Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата	ООО ЕвразЭнергоТранс	
Утвердил					
Технический директор ООО ЕвразЭнергоТранс	Апрышко Н.Н.		02.2019 г.		
Согласовано					
Начальник ЦСиП РП ООО ЕвразЭнергоТранс	Долгих А.Е.		02.2019 г.		
Начальник службы эксплуатации ООО ЕвразЭнергоТранс	Воронов Ю.В.		02.2019 г.		
Начальник ЦУС ООО ЕвразЭнергоТранс	Иванов С.Н.		02.2019 г.		
Исполнитель					
Старший диспетчер ОДС ЕЭТ ООО ЕвразЭнергоТранс	Бондаренко А.Б.		02.2019 г.		

Нормальная схема электрических соединений ПС 110кВ Опорная-4 на 2019 год