

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ФПС**  
**об устранении нарушений**  
**требований пожарной безопасности**

«19» января 2022г.

№ 37

Вручено: Начальнику ЦСиП ООО «ЕвразЭнергоТранс» Шишову Александру Владимировичу (должность, Ф.И.О. должностного лица организации)

В целях устранения нарушений требований пожарной безопасности Вам предлагается выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование, мероприятий, основание	Срок исполнения	Отметка о выполнении
	<b>ЦСиП</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Выполнить установку системы АУПЗ (выдать техническое задание на проектирование систем автоматической противопожарной защиты) АБК ЦСиП, мастерские, КТП107а, здание ТМХ.	2023 год прч не выполнено финансир.	
	Ст.54, 83 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Таблица А.3 СП5131.30.2009 «Системы противопожарной защиты»		
2.	Выполнить АУП в здание ТМХ	2023 год прч не выполнено финансир.	
	Ст.54, 83 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Таблица А.3 СП5131.30.2009 «Системы противопожарной защиты»		



«19» января 2022 г.

Инженер ОПП ПСЧ-11 ФГБУ «24 отряд ФПС ГПС  
по Кемеровской области (договорной)» Е.В.Зенкова  
(должность, Ф.И.О. сотрудника договорного подразделения ФПС)

Предложение получил:

  
(подпись)

Начальник ЦСиП ООО «ЕвразЭнергоТранс»  
А.В. Шишов  
(должность Ф.И.О. должностного лица организации)