

Утверждаю
 Технический директор ООО "ЕЭТ"
 Н.Н. Апрышко
 Согласовано
 Начальник службы электроснабжения ООО "ЕЭТ"
 Ю.В. Воронов

ОП-10 яч.318
 III с.ш. 10кВ

ААШВ 3х185
 L=100м

ТМЗ-1000
 10/0,4кВ
 J1=57,7А
 J2=1445А

АВМ-20СВ
 JH=1500А

АВМ-10НВ
 JH=750А
 Jp=600А

АВВГ 3х150+1х70
 L=8м

0,4 кВ

РВ-10/630-У3

АВВГ 3х150+1х70
 L=250м

1500 А	570А	290А	300А	160А	110А	130А	210А	Резервный ввод
ввод от тр-ра	ШО	31ШВ	21ШВ	31ШУ	11ШВ	Испытательный стенд	3Ш	с ТП-102Б
	Освещение	АБК	Мастерские	Троллей	Башня ТМХ		Маслохозяйство	яч.5

Примечания:
 1. Параллельная работа по резервному вводу запрещается.
 2. Резервный ввод включить только при отключенном вводом автомате ТП-107 яч.1.

Действие	Дата	Ввод	Дата	Ввод	Дата	Ввод
Проверка	2015.08.04					
Дизайн						
Оперативная схема	000 "ЕЭТ"					
Лист	1	Листов	1	Листов	1	Листов
КТП-107А						