2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Разрядник-1	резерв	Т1-1000	ТП-2 Запсиблифт	ТН-1	Ввод №1 с ОП-3	резерв	СВ	СР	ТН-2



18	17	16	15	14	13	12	11
резерв	резерв	резерв	Т2-1000	резерв	Ввод №2 с ОП-3	Разрядник-2	резерв



КСО-285
ТЗЛМ
НТМИ-6 6/0,1/0,1
РВФЗ-6/630
РВФЗ-6/630
НТМИ-6 6/0,1/0,1
ТЗЛМ
КСО-285
ТМ-1000/6
РВРЗ-10/2000 ПР-ЗУЗ
ПН-2
АВМ20С-У 2000А

А3728Ф

АЕ 20466

Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Утвердил			
Технический директор ООО ЕвразЭнергоТранс	Н.Н. Апрышко		12.2022
Согласовано			
Начальник ЦСиП РП ООО ЕвразЭнергоТранс	А.Е. Долгих		12.2022
Начальник ЦУС ООО ЕвразЭнергоТранс	С.Н. Иванов		12.2022
Заместитель технического директора по эксплуатации ООО ЕвразЭнергоТранс	Ю.В. Воронов		12.2022

ООО ЕвразЭнергоТранс

Нормальная схема электрических соединений РП-318 на 2023 год

Вводится в действие с «30» 12 2022 г. (дата)

«30» 12 2022 г. (дата, подпись)