

Утверждаю:
Технический директор
ООО «ЕвразЭнергоТранс»
Н.Н. Апрышко
«20» 02 2024г.

АКТ № 4
оценки антитеррористической защищенности объекта ЭСХ
ООО «ЕвразЭнергоТранс» ПС 110/6кВ «ОП-19» СП

Комиссия в составе:

Воронов Ю.В. - заместитель ТД по эксплуатации ООО «ЕЭТ» председатель комиссии,
Шишов А.В. - начальник ЦСП СП ООО «ЕЭТ» член комиссии,
Костромин В.Н. - гл. спец. ДКИБПиСА ООО «ЕЭТ» член комиссии,
Экспертный состав:
Титарь Д.В. - начальник ОТО ДКИБПиСА АО «ЕВРАЗ ЗСМК» член комиссии,
Минин А.О. - ведущий специалист ОТО ДКИБПиСА член комиссии,
Грушевский С.Н. - начальник ОЦО ООО ЧОП «Интерлок-НКМК» член комиссии

Произвела осмотр и оценку антитеррористической защищенности (далее АТЗ) объекта ЭСХ ПС 110/6кВ «ОП-19» СП и установила следующее:

1. АТЗ объекта не соответствует требованиям Федерального Закона РФ №256-ФЗ от 21.06.2011г. и ЛНА ООО «ЕЭТ» «Стандарт» утвержденного 02.02.2024г. Приказом №01-30, в объеме отсутствующих средств технической защиты:

- 1.1 Система охранного видеонаблюдения периметра (СВН) отсутствует.
- 1.2 Система контроля удаленного доступа (СКУД) отсутствует.
- 1.3 Линия связи для оперативной передачи информации в единый центр оперативного реагирования с вышеперечисленных инженерных систем отсутствует.

2. Для обеспечения АТЗ объекта, требуется устранение выявленных недостатков.

Решение комиссии:

Во исполнение Федерального Закона №256-ФЗ от 21.06.2011г. и обеспечения АТЗ объекта ЭСХ ПС 110/6кВ «ОП-19» СП в соответствии с требованиями «Стандарта» утвержденного 02.02.2024г. Приказом №01-30, в целях минимизации рисков проникновения на объект посторонних лиц и проведения террористических действий, включить в инвестиционную программу ИП-2025-2029гг и выполнить следующее:

1. Устройство вновь ВОЛС, СВН, СКУД.

Заместитель ТД по эксплуатации

Ю.В. Воронов

Начальник ЦСП СП

А.В. Шишов

Гл. специалист ДКИБПиСА ЕЭТ

В.Н. Костромин

Начальник ОТО ЕВРАЗ ЗСМК

Д.В. Титарь

Вед. специалист ОТО ЕВРАЗ ЗСМК

А.О. Минин

Начальник ОЦО Интерлок-НКМК

С.Н. Грушевский