



Утверждаю:
Технический директор
ООО «ЕвразЭнергоТранс»
_____ Н.Н. Апрышко
_____ 2023г.

А К Т

**оценки технического состояния
системы пожарной сигнализации и пожаротушения
ПС 6кВ РП-25Б**

Комиссия в составе:

Иванов О.И.	- начальника ЦСП РП	председатель комиссии,
Чучалин М.Ф.	- зам.начальника цеха	член комиссии,
Нечаев В.А.	- начальник участка	член комиссии,
Сухов Н.Ю.	- начальник ПТО	член комиссии

Произвела осмотр и оценку работоспособности системы пожаротушения и пожарной сигнализации ПС 6кВ РП-25Б инв.№ 514695-УК и установила следующее:

1. Пожарная сигнализация и система пожаротушения в здании ПС 6кВ РП-25Б отсутствует.

Необходимо:

Во исполнение федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2023г. и для предотвращения аварийных ситуаций выполнить:

1. Проект пожарной сигнализации и пожаротушения помещений ПС 6кВ РП-25Б, в соответствии с современными нормами проектирования.
2. Выполнить монтаж пожарной сигнализации и пожаротушения согласно выполненным проектам.

Начальник ЦСиП РП

О.И. Иванов

Заместитель начальника ЦСиП РП

М. Ф. Чучалин

Начальник участка

В.А. Нечаев

Начальник ПТО

Н.Ю. Сухов