

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор
ООО "Евра-ЭнергоТранс"
Н.Н. Апрышко
2022 г.

Акт № 33
технического освидетельствования электрооборудования
КП-24 ЦСиП РП.
29.08.2022г.

Комиссией в составе:

Председатель:

Технический директор

Н.Н. Апрышко

Члены комиссии:

Заместитель технического директора по эксплуатации

Ю.В. Воронов

Начальник ПТО

М.С. Иванов

Начальник ЦСиП РП

А.Е. Долгих

действовала с "29" августа 2022г. по "29" августа 2022г. на основании Приказа № 01-95 от 14.04.2021 "О проведении технического освидетельствования электрооборудования, зданий и сооружений в 2021г. (по Кемеровской области)" и выполнила техническое освидетельствование.

Комиссия произвела:

- визуальный осмотр электрооборудования;
- проверку технической документации электрооборудования;
- проверку сроков проведения ремонтов электрооборудования;
- проверку актов проведения ремонтов электрооборудования.

Общие сведения об электрооборудовании.

Таблица №1.

№ п.п.	Наименование оборудования.	Диспетчерское наименование.	Класс напряжения.	Тип оборудования.	Год ввода в эксплуатацию.	Срок службы.	№ документа.
1	Выключатель	Ф."СВ" Яч.№12	6 кВ	ВМП-10-600	1970	52	Акт ремонта №23/2 от 23.08.2022г. Протокол №20-02/Р-094 от 02.07.2020 Проверка РЗиА КП-24 Яч.№12.

Приложение к акту:

- Акт ремонта электрооборудования.
- Протокол проверки РЗиА.

Результаты освидетельствования.

Объект (электрооборудование объекта, указанное в таблице №1) технического освидетельствования не отвечает требованиям эксплуатационной документации, имеет дефекты, препятствующие дальнейшей работе и может эксплуатироваться с ограничениями и дополнительными техническими мероприятиями, оборудованию требуется реконструкция.

Заключение.

Очередное техническое освидетельствование объекта необходимо провести не позднее "29" августа 2024г.

Члены комиссии:

Заместитель технического директора по эксплуатации

Ю.В. Воронов

Начальник ПТО

М.С. Иванов

Начальник ЦСиП РП

А.Е. Долгих

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор
ООО "ЕвразЭнергоТранс"
Н.Н. Апрышко
2022 г.

Акт № 57
технического освидетельствования электрооборудования
КП-24 ЦСиП РП.
24.10.2022г.

Комиссией в составе:

Председатель:

Технический директор

Н.Н. Апрышко

Члены комиссии:

Заместитель технического директора по эксплуатации

Ю.В. Воронов

Начальник ПТО

М.С. Иванов

Начальник ЦСиП РП

А.Е. Долгих

действовала с "24" октября 2022г. по "24" октября 2022г. на основании Приказа № 01-95 от 14.04.2021 "О проведении технического освидетельствования электрооборудования, зданий и сооружений в 2021г. (по Кемеровской области)" и выполнила техническое освидетельствование.

Комиссия произвела:

- визуальный осмотр электрооборудования;
- проверку технической документации электрооборудования;
- проверку сроков проведения ремонтов электрооборудования;
- проверку актов проведения ремонтов электрооборудования.

Общие сведения об электрооборудовании.

Таблица №1.

№ п.п.	Наименование оборудования.	Диспетчерское наименование.	Класс напряжения.	Тип оборудования.	Год ввода в эксплуатацию.	Срок службы.	№ документа.
1	Выключатель	Ф."Ввод №2" Яч.№20	6 кВ	ВМП-10-1000	1970	52	Акт ремонта №27/1 от 20.10.2022г. Протокол №20-02/Р-086 от 21.05.2022 Проверка РЗиА КП-24 Яч.№20.

Приложение к акту:

- Акт ремонта электрооборудования.
- Протокол проверки РЗиА.

Результаты освидетельствования.

Объект (электрооборудование объекта, указанное в таблице №1) технического освидетельствования не отвечает требованиям эксплуатационной документации, имеет дефекты, препятствующие дальнейшей работе и может эксплуатироваться с ограничениями и дополнительными техническими мероприятиями, оборудованию требуется реконструкция.

Заключение.

Очередное техническое освидетельствование объекта необходимо провести не позднее "24" октября 2024г.

Члены комиссии:

Заместитель технического директора по эксплуатации

Ю.В. Воронов

Начальник ПТО

М.С. Иванов

Начальник ЦСиП РП

А.Е. Долгих