



УТВЕРЖДАЮ  
Председатель Правления -  
Генеральный директор АО «БЭСК»

\_\_\_\_\_  
П/П  
«08» ноября 2023 г.

**ПРОТОКОЛ № 2023.ЦЗК000552/03**  
**заседания Центральной закупочной комиссии АО «БЭСК»**

г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 126  
08.11.2023

**Предмет закупки:** Лот № 23-005611 «Поставка тепловизора Hikmicro G60 (с телеобъективом) ООО «Башкирэнерго».

**Плановая стоимость:** 6 458 250,00 руб. без НДС (в том числе по ООО «Башкирэнерго» - 6 458 250,00 руб. без НДС).

**Количество ТМЦ/выполнения РИУ:** 1 услуга

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**Председатель Центральной закупочной комиссии:**

Член Правления – Директор по закупкам и логистике АО «БЭСК».

**Заместитель председателя Центральной закупочной комиссии:**

начальник ДОЗ АО «БЭСК».

начальник ОТИ ООО «Башкирэнерго».

**Члены Центральной закупочной комиссии:**

начальник ДЭБиПК ООО «Башкирэнерго».

начальник ООД ДОР ООО «Башкирэнерго».

**Член Центральной закупочной комиссии (без права голоса):**

ведущий внутренний аудитор ДВА АО «БЭСК»

**Секретарь Центральной закупочной комиссии:**

ведущий инженер ОПЗ ДОЗ АО «БЭСК»

**ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

**1. Об одобрении экспертного заключения.**

Члены Центральной закупочной комиссии, специалист организатора закупки изучили поступившие коммерческие предложения. Результаты оценки сведены в экспертном заключении.

Центральной закупочной комиссии предлагается одобрить экспертное заключение по оценке коммерческих предложений.

**2. О признании коммерческих предложений не соответствующими условиям открытого тендера.**

Коммерческое предложение ООО "Евротест" признается не соответствующим условиям открытого тендера, т.к. предлагается аналог с отличными от ТЗ характеристиками:

1. По ТЗ тепловая чувствительность - <35 мК (при температуре объекта +25 °С), предлагается Тепловая чувствительность <50 мК (при температуре объекта +30 °С).

2. По ТЗ фокусное расстояние - 25 мм, предлагается 100 мм.

3. По ТЗ разрешение изображения настраиваемое: 2, 5 и 8 Мп, предлагается 5 Мп.

4. По ТЗ цифровой зум 1х, 2х, 4х, 8х. Предлагается 1х, 2х, 4х.

5. По ТЗ карта памяти 64 Гб, предлагается 32 Гб

6. По ТЗ рабочие условия эксплуатации от -20°С до +50°С, предлагается от -15°С до +50°С. Предлагается отклонить данное коммерческое предложение.

Коммерческое предложение ООО "ЕВРОКАБЕЛЬ" признается не соответствующим условиям

открытого тендера, т.к. предлагается аналог с отличными от ТЗ характеристиками:

1. По ТЗ тепловая чувствительность - <35 мК (при температуре объекта +25 °С), предлагается Тепловая чувствительность <50 мК (при температуре объекта +30 °С).
  2. По ТЗ фокусное расстояние - 25 мм, предлагается 100 мм.
  3. По ТЗ разрешение изображения настраиваемое: 2, 5 и 8 Мп, предлагается 5 Мп.
  4. По ТЗ цифровой зум 1х, 2х, 4х, 8х. Предлагается 1х, 2х, 4х.
  5. По ТЗ рабочие условия эксплуатации от -20°С до +50°С, предлагается от -15°С до +50°С.
- Предлагается отклонить данное коммерческое предложение.

Коммерческое предложение ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" признается не соответствующим условиям открытого тендера, т.к. предлагается аналог с отличными от ТЗ характеристиками:

1. По ТЗ тепловая чувствительность - <35 мК (при температуре объекта +25 °С), предлагается Тепловая чувствительность <40 мК без указания температуры объекта.
2. По ТЗ мгновенное поле зрения 0,68 мрад, предлагается 0,71 мрад
3. По ТЗ частота обновления кадров 50Гц, предлагается 30 Гц.

Предлагается отклонить данное коммерческое предложение.

### **3. О признании коммерческих предложений соответствующими условиям открытого тендера.**

Коммерческое предложение ООО «ИТЦ «АВИКОН» признается соответствующим условиям открытого тендера. Предлагается принять данное коммерческое предложение к дальнейшему рассмотрению.

### **4. О признании открытого тендера несостоявшимся.**

Предлагается признать открытый тендер несостоявшимся, т.к. по данному лоту поступило только одно коммерческое предложение, соответствующее условиям открытого тендера.

### **5. Провести закупку у единственного участника.**

Предлагается произвести закупку по данному лоту в соответствии с Положением о закупке товаров, работ и услуг в АО «БЭСК» и ДО (п. 10.5.18, а) у единственного участника, соответствующего требованиям закупочной документации:

ООО «ИТЦ «АВИКОН».

### **РЕШИЛИ (ЕДИНОГЛАСНО):**

1. Принять к сведению и одобрить экспертное заключение коммерческих предложений.
2. Признать коммерческие предложения ООО «Евротест», ООО «ЕВРОКАБЕЛЬ», ООО «ЭЛЕКТРОНПРИБОР» не соответствующими условиям открытого тендера.
3. Признать коммерческое предложение ООО «ИТЦ «АВИКОН» соответствующим условиям открытого тендера.
4. Признать открытый тендер несостоявшимся.
5. Провести закупку у единственного участника, соответствующего требованиям закупочной документации: ООО «ИТЦ «АВИКОН».

Итоговая цена коммерческого предложения составляет: 5 990 000,00 руб. без НДС.

Условия оплаты: в течение 7 (семи) рабочих дней после поставки продукции, выставления счета-фактуры за поставленную продукцию и прохождения входного контроля.

Гарантия: 24 месяца.

Срок поставки ТМЦ/срок выполнения РИУ: 2023г.

ООО «Башкирэнерго» вправе заключить договор с победителем на сумму не более 5 990 000,00 руб. без НДС.

### **ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

П/П