

Техническому директору
ООО «ЕвразЭнергоТранс»
Н.Н. Апрышко

Копия:
Директору по обеспечению
ООО «ЕвразЭнергоТранс»
Е.И. Красноперовой

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

№ Q501/103 от 26.02.2024

«О необходимости внесения в инвестиционную программу 2028г»

В ЦСиП СП в эксплуатации находится прибор контроля выключателей типа ПКВ/М6Н зав.№22 с октября 2012 года.

По состоянию на 26.02.2024 на данном приборе с 2023 года начали наблюдаться развития следующих отклонений:

- частичный износ контактов разъёмов кабеля запуска, кабеля датчика и кабелей полюсов, что отражается на точности замеров технических характеристик выключателей;
- выцветание ж/к дисплея – затруднено считывание показаний;
- 2 раза измеренные значения не выдавались на печать – выходила пустая лента;
- “залипание” (срабатывание не с первого раза) кнопок << >>, “УСТАНОВКА В НОЛЬ”, “ПЕЧАТЬ” и “ТИП ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ”.

Данный прибор используется для проведения плановых по графику ППР и аварийно-восстановительных работ на объектах, входящих в зону обслуживания ООО «ЕвразЭнергоТранс». При проведении ремонтов высоковольтных выключателей в соответствии с РД 34.45-51.300-97 (Объем и нормы испытаний электрооборудования) необходимо проводить замеры переходного сопротивления токоведущего контура постоянным током, временных и скоростных характеристик, а так же регулировочных данных выключателя.

Согласно ст. 38 п.1 ФЗ №35 Об электроэнергетике:

субъекты электроэнергетики, обеспечивающие поставки электрической энергии потребителям электрической энергии, в том числе энергосбытовые организации, гарантирующие поставщики и территориальные сетевые организации (в пределах своей ответственности), отвечают перед потребителями электрической энергии за надежность обеспечения их электрической энергией и ее качество в соответствии с требованиями технических регламентов и иными обязательными требованиями.

Для реализации требования указанной статьи закона ФЗ №35, в целях оперативного устранения аварийных ситуаций, минимизации рисков полного прекращения электроснабжения потребителей и повышения надежности электроснабжения потребителей промышленного и социального характера в зоне ответственности ООО «ЕвразЭнергоТранс», а также состояния прибора, прошу включить приобретение нового прибора контроля выключателей типа ПКВ/М7 в инвестиционную программу 2028г со сроком приобретения не позднее 2 квартала.

Начальник ЦСП СП



А.В. Шишов