


Утверждаю:  
И.о. технического директора  
НТФ ООО «ЕвразЭнергоТранс»  
  
С.В. Шпаков  
2023 г

А К Т  
Технического состояния ПС-3

1. Подразделение: ООО НТФ «ЕвразЭнергоТранс», МУП Горэнерго

2. Состав комиссии:

Киселев А.А – Зам.директора по сетям председатель комиссии;  
Муравьев С.П. – начальник ЦСиП МУП Горэнерго член комиссии;  
Фрейганг В.В – Зам.начальника ЦСиП МУП Горэнерго член комиссии;

3. Дата и время проведения осмотра: 06 июня 2023г. 9 час. 30мин.

В ходе обследования объекта ПС-3 установлено:

- оборудование телемеханического комплекса эксплуатируется с 1960 г.
- телемеханический комплекс построен на шкафах УТБ-3, физически оборудование устарело
- постоянные сбои и отказы в передачи аналоговых сигналов телеуправления, введет к увеличению времени на устранение аварийных ситуаций
- запасные части оборудования системы ТМ не выпускаются заводом изготовителем;
- отсутствуют резервные каналы телемеханики;
- линии связи принадлежат ПАО «Ростелеком», обслуживание линий связи не происходит.

6. Заключение комиссии: Необходимо провести реконструкцию ПС-3

Акт подписали:

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_  А.А. Киселев

Члены комиссии: \_\_\_\_\_  С.П.Муравьев

\_\_\_\_\_  В.В. Фрейганг