


Утверждаю:
И.о. технического директора
НТФ ООО «ЕвразЭнергоТранс»
 С.В. Шпаков
« » 2023

**Акт проверки технического состояния ЩСН 0,4 кВ
на ПС «Кислородная» ЦСиП НТМК**

г. Нижний Тагил

« » 2023г.

Комиссия в составе:

И.о. начальника ЦСиП НТМК Потапова Е.В.

Заместителя начальника ЦСиП НТМК по ремонтам Сапунова Д.В.

И.о. начальника производственного участка №2 ЦСиП НТМК Соха А.С.


провела визуальный осмотр технического состояния ЩСН 0,4 кВ на ПС «Кислородная».

В ходе освидетельствования установлено следующее:

что на ПС «Кислородная» на ЩСН 0,4 кВ установлено физически и морально устаревшие электрическое оборудование, коммутационный ресурс оборудования исчерпан и требует дальнейшей замены на современные аналоги. Электрооборудование щита 0,4кВ отработало более 25 лет. Отсутствует резерв запасных частей к оборудованию щита.

На основании вышеизложенного комиссия постановила: Требуется реконструкция ЩСН 0,4 кВ на ПС «Кислородная».

И.о. начальника ЦСиП НТМК



Е.В. Потапов

Заместитель начальника ЦСиП НТМК по ремонтам



Д.В. Сапунов

И.о. начальника производственного участка №2



А.С. Соха