


Утверждаю:
И.о. технического директора
НТФ ООО «ЕвразЭнергоТранс»

С.В. Шпаков
«___» _____ 2023

Акт проверки технического состояния ЩПТ
на ПС «Кислородная» ЦСиП НТМК

г. Нижний Тагил

«___» _____ 2023г.

Комиссия в составе:

И.о. начальника ЦСиП НТМК Потапова Е.В.

Заместителя начальника ЦСиП НТМК по ремонтам Сапунова Д.В.

И.о. начальника производственного участка №2 ЦСиП НТМК Соха А.С.

провела визуальный осмотр технического состояния ЩПТ на ПС «Кислородная».

В ходе освидетельствования установлено следующее:

что на ПС «Кислородная» на ЩПТ установлено физически и морально устаревшие электрическое оборудование, коммутационный ресурс оборудования исчерпан и требует дальнейшей замены на современные аналоги. Электрооборудование щита 0,4кВ отработало более 25 лет. Отсутствует резерв запасных частей к оборудованию щита.


Для повышения надежности и работоспособности ЩПТ требуется реконструкция системы оперативного тока на ПС Кислородная.

На основании вышеизложенного комиссия постановила: Требуется реконструкция ЩПТ на ПС «Кислородная».

И.о. начальника ЦСиП НТМК

 Е.В. Потапов

Заместитель начальника ЦСиП НТМК по ремонтам

 Д.В. Сапунов

И.о. начальника производственного участка №2

 А.С. Соха