


УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор филиала  
филиала ООО «ЕвразЭнергоТранс»

 в г. Н.Тагил  
С.В. Шпаков

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г.

**Акт технического состояния  
оборудования выключателя Ввод от Т-2 35кВ  
ПС «Коксовая» ЦСиП НТМК**

г.Нижний Тагил

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2023г.

Комиссия в составе:

И.о. начальника ЦСиП НТМК Потапова Е.В

Заместителя начальника ЦСиП НТМК по ремонтам Сапунова Д.В.

Начальника производственного участка №3 ЦСиП НТМК Пелевина О.С.

провела обследование электрооборудования В35кВ Т-2 ПС «Коксовая».

В ходе обследования было установлено следующее:

Выключатель ВБЦ-35-20-1600, установленный в ЗРУ-35кВ Ввод от Т-2 введен в эксплуатацию в 2001 году и выработал свой эксплуатационный ресурс. Отсутствуют запасные части для ремонта данного электрооборудования.

Потребителем 35кВ электроэнергии является оборудование конвертерного цеха АКОС (агрегаты комплексной обработки стали). Данные агрегаты являются основными в технологическом процессе производства стали и от надежности их работы зависит весь дальнейший производственный цикл АО «ЕВРАЗ НТМК». С целью обеспечения требуемой надежности существующих потребителей, внепечной обработки конвертерного цеха и снижения рисков простоя производства при аварийно-восстановительных, плановых ремонтных работах необходимо выполнить реконструкцию

На основании вышеизложенного, комиссией было принято решение о необходимости замены выключателей в ЗРУ 35кВ ПС «Коксовая» на Ввод от Т-2.

И.о. начальника ЦСиП НТМК



Е.В. Потапов

Заместитель начальника ЦСиП НТМК по ремонтам



Д.В. Сапунов

Начальник производственного участка №3



О.С. Пелевин