

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ЦСП СП
ООО «ЕвразЭнергоТранс»
Шишов А.В.
« 21 » 12 2021г

АКТ №161 от 21.12.2021

Технического обследования системы автоматического пожаротушения
подстанций «ПС ОП-10,11 ЗСМК»

Комиссия в составе:

Заместитель начальника ЦСП СП ООО «ЕЭТ»
Начальник участка ОСУП ЦСП СП ООО «ЕЭТ»
Начальник участка СПиКП ЦСП СП ООО «ЕЭТ»

Дубровин М.А.
Галич А.В.
Комайко Р.В.

Произвела проверку технического состояния:

Оборудование пенногенераторной станции №17, расположенной в ПС ОП-10.

При проверке выявлено:

1. Отсутствует водоснабжение ПХВ пенногенераторной станции с 01.07.2021.
2. Станция пожаротушения №17 исправна, но не работоспособна, в связи с отсутствием водоснабжения.
3. Отсутствует пожаротушение электрокабельных подвалов ПС ОП-10,11.
4. Восстановление водоснабжения станции ПХВ не планируется в связи с выводом из эксплуатации производства КЦ-2.

Необходимо:

1. Выполнить проект на замену пенногенераторной станции №17.
2. Выполнить замену пенногенераторной станции №17 на аэрозольное пожаротушение электрокабельных подвалов ПС ОП-10,11.

Заместитель начальника ЦСП СП ООО «ЕЭТ»

Дубровин М.А.

Начальник участка ОСУП ЦСП СП ООО «ЕЭТ»

Галич А.В.

Начальник участка СПиКП ЦСП СП ООО «ЕЭТ»

Комайко Р.В.